

Producttype / Range

Omschrijving

Installatiekabels YMvK (FLEX) niet svv Dca
0,6/1,0 kV

Aantal aders

2 t/m 5
6 t/m 37
6

Geleider doorsnede

1,5 mm² t/m 185 mm²
1,5 mm² t/m 2,5 mm²
4 mm²

Beoogde gebruikdoeleinden

De geleiding van elektriciteit in gebouwen en andere civieltechnische werken met als doelstelling het beperken van het ontstaan en de verspreiding van vuur en rook.

Fabrikant / Gemachtigde

Geproduceerd door

bv Twentsche Kabelfabriek
Spinnerstraat 15
7481 KJ HAAKSBERGEN
NEDERLAND

T: +31 (0) 53 - 573 22 55
M: contact@eldra.nl
W: www.eldra.nl

Geproduceerd voor

-
-
-
T: -
M: -
W: -

Beoordeling

AVCP-systeem 3
Geharmoniseerde norm EN 50575:2014/A1:2016
Aangemelde instantie(s) RISE Research Institutes of Sweden (0402)
Certificaatnummer (CoCoP) -

Europees beoordelingsdocument -
Europese technische beoordeling -
Technische beoordelingsinstantie -
Aangemelde instantie(s) -

Prestatieverklaring

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde Norm
Brandgedrag	Dca - s2, d2, a3	EN 50575:2014/A1:2016
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD - (EC) No. 1907/2006, (REACH)	

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens Eldra (bv Twentsche Kabelfabriek) door:


Alexander van der Lof
Algemeen Directeur

Haaksbergen, 26 januari 2021



Revisie informatie

REV 002 | 17.04.2020

Omschrijving	Voorgaand	Nieuw	Terugwerkend
Aanpassing Aantal aders	2 t/m 5 5 6 7 t/m 8	2 t/m 5 6 t/m 37 6	NEE
Aanpassing Geleider doorsnede	1,5 mm ² t/m 95 mm ² 185 mm ² 1,5 mm ² t/m 4 mm ² 2,5 mm ²	1,5 mm ² t/m 185 mm ² 1,5 mm ² t/m 2,5 mm ² 4 mm ²	NEE

REV 003 | 26.01.2021

Omschrijving	Voorgaand	Nieuw	Terugwerkend
Aanpassing Fabrikant / Gemachtigde	Eldra bv Branskamp 7 6014 CB IJTERVOORT +31 (0) 475 - 56 67 67 info@eldra.nl	bv Twentsche Kabelfabriek Spinnerstraat 15 7481 KJ HAAKSBERGEN +31 (0) 53 - 573 22 55 contact@eldra.nl	JA